
Art.nr.: 93013-02
2006-06

BYTTE AV KRETSKORT VED VERSJON ENDRING AV KRETSKORT

I utgangspunktet skal alle ledninger inn på de samme rekkeklemmenummer som på det gamle kortet.

Tabellene under viser hvilke ledninger som skal bytte rekkeklemmenummer.



Tabell for rekkeklemme

Gammel versjon V5	Ny versjon V6 12.04	Lednings nummer
Fra nummer	Til nummer	
19	27	Brun fra avtrekksvifte
20	25	Brun fra tilluftsvifte
21	24	8
23	24	8 og 3
24	23	2
	26	Laskes til 23 med ny ledning
L	LV	1
LV	L	Laskes til L med ny ledning
28	29	14 og 15
32	EV	13
29	30	10 og 11
34	FV	12

Tabell for rekkeklemme

Gammel Versjon	Ny versjon V6 44.99	Lednings nummer
Fra nummer	Til nummer	
8		Behøver ikke tilkobles
11	UR2	Opsjon / Tilbehør
Bt / Fi	Bt	17
Bt / Fi	Fi	Lask til Fi
H	F	Blå ledning TFF eldre enn -98

OBS!!!
Ved bytte av kretskort med gammel TFF (termofuktføler) uten ISDN, må dipswich nummer 6 slås i ON