

118013-03
2023-04

CTRL 0,95

TIDSUR - Styling med tidsur
Tilbehør: App
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

AJASTIN - Ohjauks ajastinella
Varusteet: App
Tulos: Ilmämäärän kasvu koko rakennuksessa

TIMER - Timer control
Accessories: App
Result: Increased air flow for whole building

CTRL 0,65

LOKAL BEHOVSTYRNING - Styling med sensor for ulike soner
Tilbehør: App + CO₂-føler/bevegelsesvakt + spjæld
Resultat: Økt luftmængde i soner som har behov

LOKAL BEHOVSTYRNING - Styr med sensor for olika zoner
Urustning: App + CO₂-sensor/rörelsevakt + spjäll
Resultat: Ökad luftmängd i de zoner som har behov

LOKAL BEHOVSTYRNING - Styling med sensor til forskellige zoner
Tilbehør: App + CO₂-sensor/bevegelsesvagt + spjæld
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov for det

PAIKALLINEN TARVEOHJAUS - Ohjauks jossaa on anturi eri alueille
Varusteet: App + CO₂-tunnistin/likevahti + pelti
Tulos: Ilmämäärän kasvu alueille, jolla tarvitaan

LOCAL DEMAND CONTROL - Sensor control for different zones
Accessories: App + CO₂-sensor/motion sensor + damper
Result: increased air flow rate in zones that need it

ENERG
энергия • ενεργεια

Y

UJA

IE

IA

FLEXIT Flexit Nordic CL4 REL

A+

A

B

C

D

E

F

G

A

47 dB

406 m³/h

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGUA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI
2016 1254/2014

CTRL 1,0

MANUELL KONTROLL - Styling med forceringsbryder
Tilbehør: NordicPanel/app/CI 78
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

MANUAALINEN HALLINTA - Ohjauks tehokkaita ja lla
Varusteet: NordicPanel/app/CI 78
Tulos: Ilmämäärän kasvu koko rakennuksessa

MANUAL CONTROL - Forcing switch control
Accessories: NordicPanel/app/CI 78
Result: Increased air flow for whole building

CTRL 0,85

CENTRAL BEHOVSTYRNING - Styling med sensor for del af/hel bygning
Tilbehør: App + CO₂-føler/bevegelsesvakt
Resultat: Økt luftmængde for hele bygningen

CENTRAL BEHOVSTYRNING - Styr med sensor for del av/hel byggnad
Urustning: App + CO₂-sensor/rörelsevakt
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

CENTRAL BEHOVSTYRNING - Styling med sensor af del af/hel bygning
Tilbehør: App + CO₂-sensor/bevegelsesvagt
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

KESKITETTYÄ TARVEOHJAUSTA - Ohjauks jossaa on anturi rakennuksen osalle tai koko rakennukselle
Varusteet: App + CO₂-tunnistin/likevahti
Tulos: Ilmämäärän kasvu koko rakennuksessa

CENTRAL DEMAND CONTROL - Sensor control for part of/whole building
Accessories: App + CO₂-sensor/motion sensor
Result: increased air flow for whole building

ENERG
энергия • ενεργεια

Y

UJA

IE

IA

FLEXIT Flexit Nordic CL4 REL

A+

A

B

C

D

E

F

G

B

47 dB

406 m³/h

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGUA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI
2016 1254/2014

CTRL 0,85

CENTRAL BEHOVSTYRNING - Styling med sensor for del af/hel bygning
Tilbehør: App + CO₂-føler/bevegelsesvakt
Resultat: Økt luftmængde for hele bygningen

CENTRAL BEHOVSTYRNING - Styr med sensor for del av/hel byggnad
Urustning: App + CO₂-sensor/rörelsevakt
Resultat: Ökad luftmängd för hela byggnaden

CENTRAL BEHOVSTYRNING - Styling med sensor af del af/hel bygning
Tilbehør: App + CO₂-sensor/bevegelsesvagt
Resultat: Øget luftmængde til hele bygningen

KESKITETTYÄ TARVEOHJAUSTA - Ohjauks jossaa on anturi rakennuksen osalle tai koko rakennukselle
Varusteet: App + CO₂-tunnistin/likevahti
Tulos: Ilmämäärän kasvu koko rakennuksessa

CENTRAL DEMAND CONTROL - Sensor control for part of/whole building
Accessories: App + CO₂-sensor/motion sensor
Result: increased air flow for whole building